



VEIKI - VNL Villamos Nagylaboratóriumok Kft.

Tanúsítási iroda

H-1158 Budapest, Vasgolyó u. 2-4.
Tel: 417-3157, 417-3158 Fax: 417-3163
E-mail: vnl@vnl.hu

TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY

A termék adatai:


| | |
|------------------------------|--|
| Megnevezés: | Álmennyezetben falon és födémen szerelhető tűzálló csoportos kábelrögzítő |
| Típus: | SHS 15, SHS 30 |
| Gyártó cég: | NIDAX GmbH. & Co. KG |
| A gyártás helye: | Asbacher Straße 141, 53545 Linz am Rhein, Németország. |
| A műszaki dokumentáció jele: | Brandschutztechnische Bewertung von Stahlsammelhalten SHS 15 und SHS 30 im Hinblick auf die Führung von Leitungsanlagen im Bereich von Zwischendecken in notwendigen Fluren gemäß Muster-Leitungsanlagenrichtlinie (MLAR) Abschnitt 3.5.3" (339/2001-Nau/RM MPA Braunschweig 2001.08.30). |
| Az alkalmazás feltétele: | Az álmennyezetben falon és födémen a dokumentáció 1, valamint 2. pontja szerinti előírások, illetőleg az 1-3 melléklet figyelembe vételével szerelt SHS 15, valamint SHS 30 típusú csoportos kábelrögzítőn elhelyezett érvényes E90 minősítéssel rendelkező kábelek 90 percen keresztül megőrzik működőképességüket. |

Jelen tanúsítvány a mellékelt E-0233/VNL jelű Értékelési jegyzőkönyv alapján készült.

Az okiratot az Electraplan Kft.
részére állítottuk ki.

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Az okirat száma: | 288/VNL |
| Érvényességi ideje: | 2011. augusztus 30. |
| A kiadás dátuma: | 2010. 07. 13. |

Az érvényesség csak a tanúsításra benyújtott vizsgálati dokumentációban szereplő csoportos kábelrögzítőkre terjed ki.

VEIKI-VNL
Villamos Nagylaboratóriumok Kft.
Tanúsítási Iroda
1158 Budapest, Vasgolyó u. 2-4.

Schmidt László
Tanúsítási irodavezető



TERMÉKTANÚSÍTÓ
NAT-6-0032/2007



MSZ EN ISO 9001
503/0243



CERTIFIED
MANAGEMENT SYSTEM
MSZT-503/0243-077

Az okirat csak teljes terjedelmében, eredeti formájában másolható.