

VEIKI - VNL Villamos Nagylaboratóriumok Kft.

Tanúsítási iroda



H-1158 Budapest, Vasgolyó u. 2-4.  
Tel: 417-3157, 417-3158 Fax: 417-3163  
E-mail: vnl@vnl.hu



## TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY

### A termék adatai:

Megnevezés: E30, E60, E90 tűzállósági osztályú kábelspecifikus kábelcsatorna rendszer

Típus: RLVC 60.100, RLCV 60.200, RLCV 60.300, RLCV 60.400

Gyártó cég: Niedax GmbH & Co. KG

A gyártás helye: Asbacher Strasse 141, 53545 Linz, Németország.

A műszaki dokumentáció jele: Allgemeines Bauaufsichtliches Prüfzeugnis P-MPA-E-11-007:  
„Kabelanlage mit integriertem Funktionserhalt der Funktionserhaltklassen „E30, E60, und E90 nach DIN 4102-12”  
(MPA NRW Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen 14.11.2011.).

A biztonságos alkalmazás feltétele: Az RLVC 60.100 ÷ 60.400 típusú kábelcsatorna rendszereken elhelyezett, a dokumentum 2. pont 1. táblázat szerinti gyártók érvényes VDE minősítéssel rendelkező felsorolt kábeltípusai tűz során 30, 60, illetőleg 90 percig megtartják funkcióképességüket, amennyiben a kábelrendszer megfelel a hivatkozott dokumentáció 2. pont szerinti konstrukciós kialakításnak és teljesülnek a 2.3 pontban rögzített beépítési feltételek.

Tanúsítjuk, hogy a fent nevezett termék a DIN 4102-12:1998-11.  
jelű szabvány előírásainak megfelel.

Jelen tanúsítvány a mellékelt, E-0296/VNL jelű Értékelési jegyzőkönyv alapján készült.

Az okiratot az Elektraplan Kft.  
részére állítottuk ki.

Az okirat száma,

385/ VNL

Érvényességi ideje:

VEIKI-VNL

Villamos Nagylaboratóriumok Kft.  
Tanúsítási Iroda

2016.11.14

A kiadás dátuma : 1158 Budapest, Vasgolyó u. 2-4.

2012.01.09.

Schmidt László

Tanúsítási irodavezető

Dr. Varga László

Ügyvezető igazgató

Az érvényesség csak a tanúsításra benyújtott dokumentációban szereplő kábeltálca rendszerekre terjed ki.

Az okirat csak teljes terjedelmében, eredeti formájában másolható.