

# VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut

## Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr.  
Licence No.  
95686

Blatt  
Sheet  
2

Name und Sitz des Zeichengenehmigungs-Inhabers/Name and registered seat of the marks licence holder

Hermann Kleinhuis GmbH + Co. KG Elektrotechnische Fabrik, An der Steinert 1, 58507  
Lüdenscheid

Fertigungsstätte/Place of manufacture

-AA- 58507 Lüdenscheid

Statistik/Statistics

1 H. Schulte/--

Aktenzeichen/File

286-1440-7020/A3B TI2/gre-tr

Datum/Date

13.08.1996

### VDE-Zeichen

Es ist das umseitig unter Nummer 1.0 aufgeführte Zeichen zu benutzen.  
Die Bedingungen zum Benutzen des Zeichens sind auf Blatt 1 vom 13.08.1996 genannt.

Jahresgebühren-Einheiten

### Geprüft nach

DIN EN 60998-1 (VDE 0613 Teil 1):1994-04 EN 60998-1:1993  
DIN EN 60998-2-1(VDE 0613 Teil 2-1):1994-04 EN 60998-2-1:1993

### Teilbare Klemmleiste

Bezeichnung:	Typ 1129	8,0
	1129D	1,0
Bemessungs-Isolationsspannung:	AC 450 V	
Bemessungsanschlußvermögen:	0,75... 2,5 mm <sup>2</sup>	
Polzahl:	2...12 polig	
Umgebungstemperatur:	T 100-30°C	
Bauart:	nur zu lagefixierten Verwendung	
Werkstoff des Trägerteils:	Polyamid 6, natur	

Weitere Angaben vgl. Anlage Nr.1

Anmerkung: Bei der Lagefixierung der Klemmen dürfen durch die Befestigungsmittel die Kriech- und Luftstrecken von 4 mm nicht unterschritten werden.

Prüfstrom: 24 A  
Typ 1129 ohne Drahtschutz  
Typ 1129 D mit Drahtschutz

Dieser Zeichengenehmigungs-Ausweis bildet die Grundlage für die EG-Konformitätserklärung und CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollmächtigten und bescheinigt die Konformität mit den genannten Normen im Sinne der **EG-Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG** mit ihren Änderungen.

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut  
Abteilung TI

i. A.



Summe der  
Jahresgebühren-  
Einheiten -----  
9,0  
=====

VDE Testing and Certification Institute · Institut VDE d'Essais et de Certification