



VEIKI - VNL Villamos Nagylaboratóriumok Kft.
Tanúsítási iroda

H-1158 Budapest, Vasgolyó u. 2-4.
Tel: 417-3157, 417-3158 Fax: 417-3163
E-mail: vnl@vnl.hu

TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY

A termék adatai:

Megnevezés: Szabványos kábelbilincs rendszerek
Típus: B 12÷B 110, BU 12÷BU 110 kengyelbilincs
SAS 6÷SAS 63, 851 ÷ 857 távolságtartó bilincs
Gyártó cég: Niedax GmbH. & Co. KG.
A gyártás helye: Asbacher Strasse 141. 53545 Linz, Németország.
A műszaki dokumentáció jele: Gutachterliche Stellungnahme 3220/470/10-3 – CM vom 21.12.2010: Beurteilung von Kabeltragekonstruktionen der Niedax GmbH & Co. KG, Linz, hinsichtlich der Bewertung als „Normtragekonstruktion“ gemäss DIN 4102-12:1998-11. Teil 3: Kabelverlegung mit Schellen.
Az alkalmazás feltétele: A dokumentum 3. pontja szerinti kialakítású, „C” sínen, valamint hosszirányú tartó segítségével födemen és falon szerelt kengyelbilincs, illetve közvetlenül a falon szerelt távolságtartó bilincsek a DIN 4102-12:1998-11. szabvány szerint szabványos tartórendszerként értékelhetők, ha megfelelnek a dokumentum 3. pontja szerinti konstrukciós kialakításnak és teljesülnek 4. pont 1-3 táblázat beépítési feltételei és a 6. pont speciális előírásai.

Tanúsítjuk, hogy a fent nevezett termék megfelel az DIN 4102-12:1998 -11. jelű szabvány előírásainak.

Jelen tanúsítvány a mellékelt E-0270/VNL jelű Értékelési jegyzőkönyv alapján készült.

Az okiratot a Electraplan Kft.
részére állítottuk ki.

Az okirat száma: 327/ VNL
Érvényességi ideje: 2015. 12. 21.
A kiadás dátuma: 2011. 06. 06.

Az érvényesség csak a tanúsításra benyújtott dokumentációban szereplő kábelbilincs rendszerre terjed ki.

VEIKI-VNL
Villamos Nagylaboratóriumok Kft.
Tanúsítási Iroda
1158 Budapest, Vasgolyó u. 2-4.
Schmidt László

Tanúsítási irodavezető



TERMÉKTANÚSÍTÓ
NAT-6-0032/2007



MSZ EN ISO 9001
503/0243

MSZT-503/0243-077

Az okirat csak teljes terjedelmében, eredeti formájában másolható.