

**VEIKI - VNL Villamos Nagylaboratóriumok Kft.**

**Tanúsítási iroda**



H-1158 Budapest, Vasgolyó u. 2-4.  
Tel: 417-3157, 417-3158 Fax: 417-3163  
E-mail: vnl@vnl.hu

## **TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY**

### **A termék adatai:**

Megnevezés: E30, E90 tűzállósági osztályú szabványos kábellétra rendszer  
Típus: KL 60 200, KL 60 300, KL 60 400 rendszerek  
Gyártó cég: Niedax GmbH. & Co. KG.  
A gyártás helye: Asbacher Strasse 141. 53545 Linz, Németország.  
A műszaki dokumentáció jele: Gutachterliche Stellungnahme 3220/470/10-1 – CM vom 19.04.2011: Beurteilung von Kabeltragekonstruktionen der Niedax GmbH & Co. KG, Linz, hinsichtlich der Bewertung als „Normtragekonstruktion“ gemäss DIN 4102-12:1998-11. Teil 1: Kabelverlegung auf Kabelleitern.

Az alkalmazás feltétele: A dokumentum 3. pontja szerinti kialakítású „KL 60” típusú kábellétra rendszerek megfelelnek a DIN 4102-12:1998-11. szabvány E 30, valamint E 90 tűzállósági osztály követelményének és szabványos tartórendszernek tekinthetők, amennyiben teljesülnek a műszaki dokumentáció 4. pont szerinti perem, valamint az 5. pont szerinti beépítési feltételek.

Tanúsítjuk, hogy a fent nevezett termék megfelel az VDE 4102-12:1998 -11. jelű szabvány előírásainak.

Jelen tanúsítvány a mellékelt E-0266/VNL jelű Értékelési jegyzőkönyv alapján készült.

Az okiratot a Electraplan Kft.  
részére állítottuk ki.

**Az okirat száma: 323/ VNL**  
**Érvényességi ideje: 2016. 04. 19.**  
**A kiadás dátuma: 2011. 04. 29.**

Az érvényesség csak a tanúsításra benyújtott vizsgálati dokumentációban szereplő tűzálló kábellétra rendszerre terjed ki.

**VEIKI-VNL**  
Villamos Nagylaboratóriumok Kft.  
Tanúsítási Iroda  
1158 Budapest, Vasgolyó u. 2-4.  
*Schmidt László*  
Schmidt László  
Tanúsítási irodavezető



Az okirat csak teljes terjedelmében, eredeti formájában másolható.