

VEIKI - VNL Villamos Nagylaboratóriumok Kft.

Tanúsítási iroda



H-1158 Budapest, Vasgolyó u. 2-4.
Tel: 417-3157, 417-3158 Fax: 417-3163
E-mail: vnl@vnl.hu

TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY

A termék adatai:

Megnevezés: E30, E60, E90 tűzállósági osztályú kábelspecifikus tartórendszer
Típus: RLC 60.100 – 60.400 (kábelcsatorna), STF 60.203 – 60.403 (kábel-
létra), SHS 30 (gyűjtőtartó),
Gyártó cég: Niedax GmbH. & Co. KG
A gyártás helye: Asbacher Strasse 141. 53545 Linz am Rhein, Németország
A műszaki dokumentáció jele: Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis P-MPA-E-07-021:
„Kabelanlage mit integrierter Funktionserhaltklasse E30, E60, und
E90 nach DIN 4102-12:1998 -11. Bauregelleiste A Teil 3, Ifd. Nr. 2.9.”
(2008. 03.25.)
Az alkalmazás feltétele: A Niedax GmbH. & Co. KG födémmre vagy falra rögzíthető RLC típusú
kábelcsatorna, STF kábellétra, SHS 30 gyűjtőtartó, valamint az P-MPA-
E-06-031 dokumentum 1. táblázata szerinti EUCASAFE típusú kábelek
alkalmazásával kialakított tűzálló kábelrendszerek a táblázatban meg-
határozott 30, 60, illetve 90 percig megtartják működőképességüket.

Tanúsítjuk, hogy a fent nevezett termék megfelel az VDE 4102-12:1998 -11.
jelű szabvány előírásainak.

Jelen tanúsítvány a mellékelt E-0145/VNL jelű Értékelési jegyzőkönyv alapján készült.

Az okiratot a Electraplan Kft.
részére állítottuk ki.

Az okirat száma: 194/ VNL

Érvényességi ideje: 2013. 03. 25.

A kiadás dátuma: 2008. 09. 01.

Az érvényesség csak a tanúsításra benyújtott vizsgálati dokumentáció alapján azonosított próbatárgy
szerkezetével és anyagminőségével megegyező berendezésekre terjed ki.

VEIKI-VNL
Villamos Nagylaboratóriumok Kft.
Tanúsítási Iroda
1158 Budapest, Vasgolyó u. 2-4.

Schmidt László

Tanúsítási irodavezető



Az okirat csak teljes terjedelmében, eredeti formájában másolható.