

VEIKI - VNL Villamos Nagylaboratóriumok Kft.

Tanúsítási iroda



H-1158 Budapest, Vasgolyó u. 2-4.
Tel: 417-3157, 417-3158 Fax: 417-3163
E-mail: vnl@vnl.hu

TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY

A termék adatai:

Megnevezés:

E30, E60, E90 Niedax tűzálló kábeltartó rendszer

Típus:

„KL” (kábellétra), „RS” (kábelcsatorna), „B” (bilincskengyel), „LW” U-profilu csatorna, STF, STM, STIC (függőleges kábellétra) és a 7463/6716 jelzésű dokumentációban szereplő szerelvények

Gyártó cég:

Niedax GmbH. & Co. KG

A gyártás helye:

Asbacher Strasse 141. 53545 Linz am Rhein, Németország

A műszaki dokumentáció jele:

Gutachtliche Stellungnahme Nr. 7463/6716 – Nau – vom 06. 08. 1998. als Ersatz für die Gutachtliche Stellungnahme Nr. 7463/6716 -Mer- vom 06.01.1996: „Beurteilung von Kabeltragkonstruktionen der Firma Niedax GmbH & Co KG, Linz am Rhein, hinsichtlich der Bewertung als „Standardtragkonstruktion“ gemäss Entwurf E DIN 4102-12:1995-02“.

Az alkalmazás feltétele:

A tűzálló kábeltartó rendszerek megfelelnek a szabványos tartórendszer követelményének, amennyiben a hivatkozott dokumentáció 1-4 táblázatában közölt beépítési előírások, valamint az értékelés további dokumentumaiban rögzített alkalmazási feltételek teljesülnek.

Tanúsítjuk, hogy a fent nevezett termék megfelel az VDE 4102-12:1998 -11. jelű szabvány előírásainak.

Jelen tanúsítvány a mellékelt E-0146/VNL jelű Értékelési jegyzőkönyv alapján készült.

Az okiratot a Electraplan Kft.
részére állítottuk ki.

Az okirat száma:

195/ VNL

Érvényességi ideje:

2010. 06. 13.

A kiadás dátuma:

2008. 09. 09.

Az érvényesség csak a tanúsításra benyújtott vizsgálati dokumentáció alapján azonosított próbatárgy szerkezetével és anyagminőségével megegyező berendezésekre terjed ki.

VEIKI-VNL
Villamos Nagylaboratóriumok Kft.
Tanúsítási Iroda
1158 Budapest, Vasgolyó u. 2-4.
Schmidt László
Tanúsítási irodavezető



TERMÉKTANÚSÍTÓ
NAT-6-0032/2007

